

RILASCIATO IL 24/06/2014
VALIDO FINO AL 24/06/2024


DATI DELL'IMMOBILE

- » **Comune:** G184 OSTELLATO (FE)
- » **Indirizzo:** VIA MANZOLLI N.42
- » **Piano-Interno:** T
- » **Foglio-Particella-Sub:** (10-194-14)
- » **Proprietario:** -vedi foglio 3-
- » **Destinazione d'uso:** E2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili

DATI GENERALI

- » **Zona Climatica:** E
- » **Gradi Giorno:** 2270,00
- » **Volume lordo riscaldato:** 120,47 m³
- » **Superficie utile riscaldata:** 25,31 m²
- » **Superficie disperdente:** 77,80 m²
- » **Rapporto S/V:** 0,65

CLASSE ENERGETICA



INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m ³ /anno)	LIMITE (kWh/m ³ /anno)
TOTALE (EP _{inv} + EP _{est} + EP _{acs} + EP _{ill})	EP _{tot} 57,54	EP _{tot-lim} 19,32
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	EP _{inv} 57,54	EP _{inv-lim} 19,04
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	EP _{acs} 0,00	EP _{acs-lim} 0,28
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP _{est} 0,00	EP _{est-lim} 0,00
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP _{ill} 0,00	EP _{ill-lim} 0,00

EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

TIPO INTERVENTI	STIMA RITORNO INVESTIMENTO (ANNI)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA (kWh/m ³ /anno)	EMISSIONI CO ₂ RISPARMIATE (Kg/anno)
COIBENTAZIONE SOLAIO A TERRA E COIBENTAZIONE PARETE ESTERNA	15	24,97	715,00

SOGGETTO CERTIFICATORE

00712 GEOM. MENEGATTI MORENA

Timbro e Firma

Geom. Morena Menegatti

TECNICI PREPOSTI

00712 GEOM. MORENA MENEGATTI

Timbro e Firma

Geom. Morena Menegatti

N°00712-083329-2014

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

RILASCIATO IL 24/06/2014
VALIDO FINO AL 24/06/2024



DATI DI BASE

- » **Metodologia di Calcolo Utilizzata:** Metodologia di calcolo da rilievo sull'edificio esistente (per analogia costruttiva e metodo di calcolo analitico (all.8 punto 2.2 lett.b e 3.2 lett.a))
- » **Origine Dati:** Rilievo in sito
- » **Software di calcolo utilizzato:** Namirial Termo V 2(26/07/2012) N. 29

FABBISOGNI SPECIFICI DI ENERGIA

- » **Involucro Edilizio (reg.Inv.):** 4935,87 kWh/anno
- » **Involucro Edilizio (reg.Est.):** 405,94 kWh/anno
- » **Classe di Prestazione Involucro Edilizio:** 16,04 kWh/ m²/anno Classe II - Prestazioni Buone
- » **Contributo Energetico Specifico da Fonti Rinnovabili:** 0,00 kWh/anno
- » **Produzione di Acs:** 0,00 kWh/anno
- » **Illuminazione:** 1273,76 kWh/anno

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

- » **Tipologia Edilizia:** Edificio a blocco - fino a 12 U.I.
- » **Caratteristiche Involucro Edilizio:** Muratura portante
 - **Chiusure verticali opache:** Muratura in mattoni pieni o semipieni / 1,81 W/m²K - Media 1,90 W/m²K
 - **Chiusure di copertura opache:** Verso ambiente riscaldato / W/m²K - Media W/m²K
 - **Chiusure di basamento:** SOLAIO IN LATEROCEMENTO SU VESPAIO AREATO / 1,35 W/m²K - Media 1,35 W/m²K
 - **Chiusure trasparenti:** Legno+ vetro singolo / 4,05 W/m²K - Media 4,37 W/m²K
- » **Sistema di controllo e regolazione (BACS):**
- » **Sistema edificio/impianti (Invernale):** Caldaia tipo C *** - Gasolio o GPL - 3,40 kW
Rendimento: 0,91 D: Impianto autonomo monotubo R: On/Off E: Termoconvettori
- » **Altri Dispositivi e Usi Energetici:** NESSUNO

NOTE RELATIVE ALLA EMISSIONE, REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELL'APE

Il codice univoco di identificazione riportato sul presente Attestato di Prestazione Energetica ne conferma l'avvenuta registrazione per via telematica nel sistema SACE, anche ai fini della sua effettiva validità. La registrazione avviene mediante apposizione di firma digitale del documento formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82-CAD, che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento stesso. Esso è trasmesso alla Regione Emilia-Romagna in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con la sottoscrizione del presente Attestato e la relativa registrazione nel sistema SACE, il Soggetto Certificatore assume le responsabilità di legge per quanto concerne:

- la conformità del presente Attestato alle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici,
- la asseverazione dei dati riportati del presente Attestato,
- il rispetto delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

ferme restando le responsabilità in capo al tecnico o ai tecnici abilitati ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) del DPR 75/2013, preposti alla determinazione della prestazione energetica e indicati nell'attestato.

SOGGETTO CERTIFICATORE

00712 GEOM. MENEGATTI MORENA

Iscrizione Albo
N. 1513
Geom. Menegatti

Timbro e Firma
Iscrizione Albo

N°00712-083329-2014

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

PROPRIETARIO

COMUNE DI OSTELLATO CON SEDE IN OSTELLATO P.I. 00142430388

RILASCIATO IL 24/06/2014
VALIDO FINO AL 24/06/2024

SOGGETTO CERTIFICATORE

00712 GEOM. MENEGATTI MORENA



N°00712-083329-2014

